

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ68.В.00057
(номер сертификата соответствия)

ТР 0660580
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "TelegärtnerKarlGärtnerGmbH". Адрес: Lerchenstraße 35, D-71144 Steinenbronn, Германия.
(наименование и местонахождение заявителя) Телефон +3620 9811273, факс +361 2401799, e-mail laszlo.vajda@telegaertner.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TelegärtnerKarlGärtnerGmbH". Адрес: Lerchenstraße 35, D-71144 Steinenbronn, Германия. Телефон +3620 9811273, факс +361 2401799.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, корпус 6, офис 1-4, тел. (495) 380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ68 выдан 30.10.2011 г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель витая пара торговой марки "Telegartner" с числом жил от 8 до 250, сечением от 0,1022 мм² (27 AWG) до 0,3256 мм² (22 AWG), с изоляцией из HFFR-компаунда толщиной от 0,3 мм до 0,7 мм, в оболочке из HFFR-компаунда толщиной от 0,9 мм до 1,4 мм (см. приложение бланк № 0339557). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
35 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53315, предел распространения горения кабеля проложенного пучком категории «В» (ПРПП-2) по ГОСТ Р МЭК 60223-3-23-2005
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (каковых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ППБ-83/01-12 от 19.01.2012 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6, оф.1-4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), № СДСГК RU.OC05.K00083 от 30.12.2011 г. до 30.12.2014 г., выдан ОС АНО "Калуга-Тест" номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 11.01.2010 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2012 по 31.01.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации 
подпись, инициалы, фамилия О.О. Мальцева

Эксперт (эксперты) 
подпись, инициалы, фамилия В.В. Вдовин